

Certifikat

4308/89

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Icopal Akvaden, Luft- och ångspärr

Innehavare

Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö
Organisationsnummer: 556013-0709
Tel: 040-24 74 00, Fax: 040-97 98 62
E-post: info@icopal.com, Hemsida: www.icopal.se

Produkt

Icopal Akvaden, Luft- och ångspärr av LD-Polyeten.
Skiktjocklek 0,12 mm, 0,15 mm samt 0,20 mm.

Avsedd användning

Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.

Handelsnamn

Icopal Akvaden

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325, allmänt råd, fjärde och femte meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering	8 kap, 4 § punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

Produkterna har även bedömts mot Certifieringsregel CR 128, bilaga 1 luft- och ångspärr.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Icopal Akvaden luft- och ångspärr, daterad Maj 2012.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 410-94-0463 samt 210-12-0226, Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod BF 0901 respektive BF 1702.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt text på emballage och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe*
P-märke*
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer*
Egenskap*
Ånggenomgångsmotstånd
Längd, bredd
Löpande tillverkningsnummer*
Kontrollorgan

Icopal AB
BF 0901 resp. BF 1702
☞
SP Certifiering
Icopal Akvaden
4308/89
"Luft- och ångspärr"
Värde
Värde, värde
Nr
SP

*Uppgifter som ska finnas på produkten

Bedömningsunderlag

Rapporter 89M30090/89M30121, F111897A, F507145B, F709543, F803722, FX11505A, FX11505B, F102164, F302053B, F620368, 3F007233B, 4F007126C, 5F008414 B, 6F005109A samt 6F0008564B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-11-25.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-11-14.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Stefan Coric

Susanne Andersson